

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

ASSUNTO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001-2020

OBJETO: Construção da edificação do prédio da nova sede da Defensoria Pública no município de Vitória da Conquista/Bahia, localizado no Loteamento Itamaraty, Rua Rio Doce s/n, Candeias, Vitória da Conquista/Bahia.

QUESTIONAMENTO 01

Prezada Comissão de Licitação.

Referente ao edital **Concorrência nº 001/2020** - Construção da edificação do prédio da nova sede da Defensoria Pública no município de Vitória da Conquista/Bahia, localizado no Loteamento Itamaraty, Rua Rio Doce s/n, Candeias, Vitória da Conquista/Bahia, segue abaixo questionamento:

No edital, item, 1.3 *Qualificação Técnica*

b) comprovação de capacitação técnico-operacional, que demonstre a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, preferencialmente de acordo com o modelo constante da PARTE II deste instrumento, limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo, sendo admitida a execução mínima dos seguintes quantitativos: (art. 101, II c/c §1º e §2º da Lei nº 9.433/05)..

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO	UNID	QTDE (100%)	(COMPROVAÇÃO MÍNIMA- 50%)
FORRO MODULAR EM PVC (1,25X0,62) M, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M²	1.004,23	505,12

1- O item de comprovação acima descrito, poderá ser substituído forro de PVC por placas de forrovid, que tem técnica de execução com dificuldade igual ou superior ?

RESPOSTA

Boa tarde!

Em resposta ao quanto questionado e após envio para área técnica, foi CONSIDERADO COMPATÍVEL PARA ATESTADO.

A unidade técnica de engenharia informa o seguinte:

“...Não recomendamos a troca do item na obra, por questões de segurança, visto que o forro tipo forrovid é inflamável.

Porém, com relação a atestação, como se trata também de um forro modular e com estrutura de suporte semelhante, consideramos que a experiência é compatível” .

Salvador, 08 de janeiro de 2021.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Licitação
Defensoria Pública do Estado da Bahia